

TT
14

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o.**
Tyrowo 104
14-100 Ostróda

Dotyczy: wykonania przewiertu pod jeziorem Drwęckim.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu w odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące wydania opinii dotyczącej wykonania inwestycji - przewiertu sterowanego pod dnem jeziora Drwęckiego – w ramach której planowane jest ułożenie wodociągu z rur PEHD o średnicy 200 mm oraz rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej PEHD o średnicy 250 mm w rurach osłonowych zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym, poniżej przedstawia ogólne warunki niezbędne dla wykonania zadania:

- o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót powiadomić należy PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny w Ostródzie,

- przekroczenie jeziora Drwęckiego wykonać w formie przewiertu sterowanego w rurach osłonowych posadowionego na głębokości min. 3 metry od rzeczywistego – pomierzonego poziomu dna do górnej krawędzi rury osłonowej – uwzględnić należy konieczność wykonania mapy batymetrycznej jeziora w przedmiotowym rejonie, pozwalającej ocenić i określić nagromadzone osady dennie oraz wyznaczyć właściwe położenie trwałego dna,

- miejsce przekroczenia oznakować słupkami znacznikowymi po obu stronach jeziora, widocznymi także przy poroście traw,

- wykonać należy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót i przed terminem ostatecznego odbioru dostarczyć do PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny w Ostródzie,

- w trakcie realizacji robót nie przewiduje się utrudnień na samym akwenu jeziora,

- w przypadku uszkodzenia skarp lub dna, teren przywrócić należy do stanu pierwotnego na koszt Inwestora,

- za wszelkie szkody w stosunku do zarządcy jeziora lub osób trzecich powstałe w związku z realizacją inwestycji odpowiedzialność ponosić będzie Inwestor,

- należy oznakować przejścia sieci wod-kan znakami żeglugowymi A6 (zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny), zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych. Znaki umieścić w odległości nie mniejszej niż 20m poniżej i powyżej przejścia. Jednocześnie sposób i formę oznakowania uzgodnić należy z właściwym miejscowo Urzędem Żeglugi Śródlądowej,

- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia rurociągami pod dnem jeziora.

W odniesieniu do działek stanowiących grunty pokryte wodami płynącymi, do których prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie inwestor zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z art. 261 ustawy Prawo Wodne, dotyczącej oddania w użytkowanie za opłatą roczną gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Wniosek wraz z dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia pobrać można ze strony: www.wody.gov.pl/strefa-klienta/110-strefa-klienta/1586-zasady-gospodarowania-mieniem-skarbu-panstwa

Wniosek złożyć należy w PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.

Umowa ta stanowić będzie jednocześnie prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji inwestycji.

Otrzymują:

1. Adresat
2. NW Ostróda
3. ZPU aa.

PWiK Ostróda Sp. z o.o.
Tyrowo 104, 14-100 OSTRÓDA

Wpłynęło dn. 13.09.2022
L.dz. 1404/2022

Z-CADYREKTORA

Aneta Markowska